

Information on Testing Results

Date of the Testing: **01-april 2015**

File Number: **0652T08**

Rosco Laboratories Inc.
52 Harbor View Avenue
Stamford, CT 06902
(203)708-8900 • 1(800)ROSCO NY
Fax: (203)708-8919

Testings: **UNE EN ISO 11925-1:2002 – UNE EN ISO 9239-1 :2002**

Samples : **PVC Flooring**
Thickness: **2mm**
Manufacturer: **Rosco Labs**
Reference: **Arabesque**

Fire classification according to European Norm EN 13501-1:2002

Bfl – S1



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
O.M. de 21 de mayo de 1991

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

**Dirección Ant. Ctra. Valencia km 23,400.
E-28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)**

**Teléfono + 34 91 871 35 24
Fax + 34 91 871 20 15**

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

Dirección C/ Rio Estenilla, s/n

**Teléfono + 34 925 231 559
Fax + 34 925 240 679**